Fole Dambrug

Dato:16.08.2019

Standardens punkt 3.1.4

Sign.: Christina A. Kongsted Version: 1

Vedr.: Pejling af boringer

Fole Dambrug indvinder vand fra 4 boringer.

Vandstanden i boringerne pejles årligt.

Pejlingen sker ved at nedsænke elektronisk føler og, når føleren giver signal, at aflæse dybden fra åbningen i borerøret i meter.

Resultatet af pejlingerne registreres nedenfor og håndteres jf. Kalenderen.

Resultaterne offentliggøres på www.danskakvakultur.dk.

Pejling af boringer på Fole dambrug.

Tidspunkt	Bemærk-ninger	Boring La-gune/åen	Boring Klækhus Øst	Boring Klækhus syd	Boring Klækhus vest	Hjemmesi-den
01.09.2016		9,0	4,5	Ikke i brug PT.	5	05.09.2016
31.08.2017		9,0	4,0	Ikke i brug PT.	4,5	08.09.2017
12.09.2018		9,0	4,2	Ikke i brug PT.	4,5	05.11.2018
15.08.2019		9,0	4,0	Ikke i brug PT.	4,5	20.08.2019