# 3.1.4: Dybden af boringer testes årligt

**FREA A/S, Sandetvej 19 C, 7280 Sdr. Felding**

Vandindvindingstilladelser:

**Dræn:**
Endelig tilladelse til indvinding af grundvand via dræn på Sandetvej 19C,
7280 Sønder Felding. Sagsnummer: 13.02.00-P19-441-08 Herning Kommune.
Der må indvindes op til 75 l/s.

**Boring:**
Endelig tilladelse til vandindvinding fra boring, Sagsnummer: 13.02.00-P19-441-08:
Herning Kommune giver tilladelse til at indvinde op til 25 l/s. (788.400 m3/år).

| PEJLINGER – afstande ned til vandoverflade i meter | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dato | Drænbrønde | | | | | | | Boring | Udført af |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 26-6-2016 | | | | 4,30 | | | | | |
| 21-8-2017 | 2,38 | 2,81 | 3,64 | 4,41 | 4,31 | 2,85 | 1,98 | - | EGF/TK |
| 18-1-2018 | 2,25 | 1,05 | 1,83 | 3,97 | 2,90 | 1,73 | 0,89 | 4,20 | EGF |
| 23-1-2019 | 1,66 | 0,76 | 1,76 | 1,12 | 0,92 | 1,32 | 1,28 | - | TK |
| 13-01-2020 | 1,06 | 1,73 | 2,75 | 1,65 | 1,5 | 1,53 | 0,9 | 3,95 | TK |
| 15-01-2021 | 1,32 | 0,61 | 1,42 | 2,77 | 2,47 | 2,21 | 2,05 | 4,89 | EGF/TK |
| 19-01-2022 | 2,16 | 0,43 | 0,64 | 2,96 | 2,76 | 2,21 | 1,94 | 5,34 | EGF/TK |
| 31-01-2023 | 1,35 | 0,45 | 0,60 | 2,38 | 2,64 | 2,11 | 2,05 | 6,13 | EGF/TK |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |