



Gelsbro Dambrug

Dato: 31.10.2018

Standardens punkt 3.1.4

Sign.: Christina A. Kongsted

Version: 1

Vedr.: Pejling af boringer

Gelsbro Dambrug indvinder vand fra 2 boringer og 1 drænbrønd.

Vandstanden i boringerne pejles årligt.

Pejlingen sker ved at måle afstand fra pejleprop til vandspejl ved pumper i drift.

Resultatet af pejlingerne registreres nedenfor og håndteres jf. Kalenderen.

Resultaterne offentliggøres på www.danskakvakultur.dk.

Pejling af boringer på Gelsbro dambrug.

Tidspunkt	Bemærkninger	Boring 1 141.346 (nord)	Boring 2 141.1239 (syd)	Drænbrønd	Hjemmesiden
09.08.2016		7,4	2,10	4,10	05.09.2016
05.09.2017		Pt. Ikke i drift.	Pt. Ikke i drift.	4,15	08.09.2017
12.09.2018		Pt. Ikke i drift.	Pt. Ikke i drift.	4,10	05.11.2018

Målt som afstand fra pejleprop til vandspejl ved pumper i drift.

Measured as distance from top of borehole pipe to water surface when pump is active.